

Община ЛЯСКОВЕЦ	Регистрационен индекс № 001_154_ЗУТ_РС 31 Лц/ 13.07.2018г. / 10.03.2020г.				
Гр. Ляковец - КВС	Населено място; квартал	4	4	7	9 3
Област Велико Търново	Местност / Поземлен имот / УПИ	УПИ I-224- за Община, кв. 71			



ЗАПОВЕД

№ 1 – РС 31 Лц/ 2018 г. от 10.03.2020г.

за допълване на Разрешение за строеж № 31 Лц / 13.07.2018г.

На основание чл. 154, ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и одобрен на 10.03.2020г. инвестиционен проект фаза "Технически проект" с обхват проектните части: Електрическа, оценен за съответствие с основните изисквания към строежите по реда на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ от "ЕвроИнвестКонсулт" ООД с адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Вичо Грънчаров“ № 2 Д, ет. 1, офис №5 (Удостоверение №РК-0536 от 28.10.2015г. на ДНСК), за което по реда на чл.142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ е съставен Комплексен доклад изх. № 022 - 2020 от 27.02.2020г., във връзка с Искане вх. рег. индекс и дата М-594 от 09.03.2020г. от Д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – Кмет на Община Ляковец, ЕИК: 000133844, седалище и адрес на управление: гр. Ляковец, пл. „Възраждане“ № 1 - възложител,

ДОПЪЛВАМ:

Разрешение за строеж № 31 Лц от 13.07.2018г. за строеж от четвърта категория „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЯСКОВЕЦ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ“, наоходящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) I-224- за община, кв. 71 по плана на гр. Ляковец,

като допускам изменение в одобрения на 13.07.2018г. инвестиционен проект в обхвата на същественияте отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 7 от ЗУТ, а именно:

Дейности в част „Електрическа“ по Разрешение за строеж № 31 Лц / 13.07.2018г.:

- Реконструкция на осветителна уредба чрез директна замяна на съществуващите осветителни тела с нови енергийно ефективни LED;
- Инсталирана мощност на подменените осветителни тела: **4.706kW**


Дейности в част „Електрическа“ съгласно чл. 154, ал. 2, т. 7 от ЗУТ:

- Реконструкция на осветителна и силова ел. инсталации чрез подмяна на захранващи кабели;
- Реконструкция на захранващи ел. табла;
- Изграждане на пожароизвестителна инсталация;
- Изграждане на нова мълниезащитна инсталация;
- Инсталирана мощност на новата ел. инсталация: **82.425kW;**
- Инсталацията да се изпълни по **Схема TN-S** за целия обект, при която функциите на защитния и на неутралния проводник са разделени за цялата схема.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица.

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд- Велико Търново, в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез Главния архитект на Община Лясковец.

Препис от заповедта да се изпрати на Началника на РДНСК – Велико Търново, в 7-дневен срок от издаването ѝ.



арх. КОСТАДИН ЧОТОВ -
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ